

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 08.11.2018

Top 5 Vorstellung Erschließungsplanung Sägewerk

TOP 8 Vorstellung Erschließungsplanung Sägewerk wird nun unter TOP 5 behandelt.

Herr Hadan vom Ingenieurbüro Hadan & Schmidt erläutert die bisher ausgearbeitete Erschließungsplanung. Er geht auf die geplanten Zufahrten, Straßenzüge, Regenwasser sowie auf die Versickerungsmöglichkeiten auf privaten Grundstücken ein. Im Kurvenbereich ist es angedacht ein Pumpwerk zu errichten. Der Standpunkt kann jedoch noch etwas variieren. Die Genehmigung von der Unteren Wasserbehörde fehlt bisher, wurde jedoch bis Ende November von der Behörde in Aussicht gestellt.

Die Kosten für die Erschließungsplanung variieren, je nachdem welche Variante die Untere Wasserbehörde bevorzugt. Sobald die Genehmigung vorliegt, können die gesamten Kosten berechnet und mitgeteilt werden.

Herr Baetke erkundigt sich nach Parkplätzen für das Wohngebiet.

Herr Hadan antwortet, dass diese im Entwurf bisher noch nicht enthalten sind. Dieses wird jedoch im weiteren Verfahren geregelt.

Weiterhin fragt **Herr Baetke** nach dem vorhandenen Teich. Soll dieser frei zugänglich (offen) bleiben?

Die Tendenz geht dahin, dass der Teich eingezäunt werden soll.