

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow  
vom 26.09.2017

---

## **Top 3    Einwohnerfragestunde**

**Frau Fiedler** erkundigt sich nach der Erstellung des Löschwasserkonzeptes.

**Herr Wandel** informiert, dass der Zweckverband alle Hydranten in der Gemeinde ausgemessen hat. Diese Werte wurden für die Erstellung noch benötigt.

**Frau Fiedler** betont nachdrücklich, dass hier Druck beim Zweckverband gemacht werden muss.

**Frau Oldenburg** bitte darum, Die Erstellung des Löschwasserkonzeptes beim Zweckverband anzumahnen. Für die Erstellung wurde Ende September als Termin genannt, dieser wäre bereits.

Weiterhin erkundigt sich **Frau Fiedler** nach dem Regenrückhaltebecken in Proseken-Nord. Dieses ist nach wie vor nicht gereinigt worden, wurde hier eine Anfrage an den Zweckverb<nd gestellt?

**Herr Siedenschnur** erläutert, dass das Rückhaltebecken in Proseken-Nord nicht als Feuerlöschteich genutzt werden kann, es liegt zu tief. Die Feuerwehr kommt hier nicht ran.

**Frau Fiedler** empört sich über diese Aussage, schließlich ist das Rückhaltebecken mal als Wasserentnahmebecken für die Feuerwehr konzipiert worden.