

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf vom 15.12.2015

---

#### **Top 8 Sachstand Löschwasser / Bericht über letzte Sitzung WBV / Umsetzung Löschwasserbereitstellung**

Der Dorfteich in Roggenstorf hat zur Zeit etwas Wasser, in Rankendorf staut sich auch etwas Wasser an. Die Löschwassersituation ist nach wie vor nicht zufriedenstellend.

Es wird der Vorschlag unterbreitet, den See der Kieskuhle für Löschwasser zu nutzen. Gespräche mit KBR laufen bereits. Es müssen Gespräche mit Fachfirmen aufgenommen werden, wie die Rohrleitungen beschaffen sein müssen, um den Wassertransport optimal zu gewährleisten.

#### **Termin - Herr Straathof und Herr Heinze soll vereinbart werden.**

Am Dorfteich Roggenstorf hat eine Bodenbeprobung stattgefunden. Der Aushub darf eventuell nur nach Trocknung ausgebracht werden. Trockendauer ca. 2 bis 3 Jahre, danach nochmals Beprobung. Eine Entsorgung über GER ist auch möglich, aber Kostenintensiver.

Herr Straathof spricht eine neue Satzung des WBV an. Soll es eine neue Satzung geben?

Herr Rogall teilt mit, dass auf Grund der Kosten wie Lohn, Pflege der Rohrleitungen / Gräben usw. die Erarbeitung einer neuen Satzung angedacht ist.