

Protokollauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Stepenitztal
vom 08.12.2014

Top 9 Anfragen und Mitteilungen

- Herr H. Freitag informiert, dass die Alarmanlage im Dörphus defekt ist. Ob die ausgeglühte Sicherung der Fehler ist, muss überprüft werden.
F.: Diese Information muss an das Ing.-Büro gehen, damit der Schaden behoben wird. Eine Funktionskontrolle und Messung muss erfolgen.