

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gägelow
vom 15.05.2012

Top 6 Absicherung der Zufahrt für Einsatzfahrzeuge zum Priestersee

Der Wehrführer, Herr Klüßendorf, erläutert den Bedarf und die Ansprüche für eine Entnahmestelle Löschwasser am Priestersee. Eine befestigte Betonspurbahn muss bis zu einem befestigten Wendeplatz geführt werden.

Der Bürgermeister wird einstimmig aufgefordert mit Herrn Bauer, Besitzer von angrenzenden Grundstücken, Kontakt aufzunehmen und die Befestigung des Weges abzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen:	8
Nein- Stimmen:	0
Enthaltungen:	0