

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 16.04.2009

---

**Top 11 Vorstellung: Energetische Sanierung Grundschule "Am Ploggen-see"**  
**Gäste: Architekturbüro Uta Hentschel (Frau Hentschel) und Ingenieurbüro Frank Meyer (Herr Meyer)**

Frau Hentschel erläutert, dass das Schulgebäude einer energetischen Sanierung bedarf, da die Schule z.Zt. u.a. viel zu viele und zu große Fenster mit niedrigem Dämmwert aufweist. Die Heizungsanlage sei ebenfalls sanierungsbedürftig. Herr Meyer erklärt in diesem Zusammenhang, dass Fördermittel nur ausgereicht werden, wenn der Wärmebedarf entschieden gesenkt wird. Herr Meyer plädiert deshalb für den kompletten Austausch der Heizung. Herr Meyer schlägt weiterhin vor, die Heizung so auszustatten, dass diese – gesteuert über einen Bewegungsmelder – nach 2 h der „letzten Bewegung“ automatisch herunterfährt. Zudem wirbt Herr Meyer für einen an der Decke zu befestigenden Wärmetauscher mit CO<sub>2</sub>-Sensor, der die verbrauchte Luft vollautomatisch erneuert.

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf ca. 450.000 €. Die Kostenschätzung ist für die Beantragung von Fördermittel notwendig.

**Beschluss:**

Der Bauausschuss erteilt seine allgemeine Zustimmung zu der Planung.